




2898



Β.DALI ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου

Πίεση και περιστροφή

Λειτουργίες

- για την διακοπή και τον έλεγχο ηλεκτρονικών ballast και ηλεκτρονικών Μ/Σ με DALI/DSI interface

Εντολή και σήμανση

- με soft lock

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	230 V
Ονομαστική τάση	230 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση DALI	16 V DC
-----------	---------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	max. 52 mA
--------------	------------

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια
-----------------	--

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος	≤ 2 W W
-------------------	---------

Διαστάσεις

Διάσταση άξονα Ø	4 mm
------------------	------

Συνθήκες σύνδεσης

Ποσότητα συσκευών DALI με 4 ενεργά ποτενσιόμετρα DALI παράλληλα	104
Ποσότητα συσκευών DALI με ενεργό ποτενσιόμετρο DALI	26
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου DALI 1,5 mm ²	max. 200 m
---	------------

Ρυθμίσεις

- προγραμματιζόμενη βασική φωτεινότητα

Πεδίο εφαρμογής

- με εκθετικό κωδικοποιητή

Εξοπλισμός

- το επίπεδο φωτεινότητας έναυσης μπορεί να αποθηκευτεί ανεξάρτητα από διακοπή ρεύματος
- παρέχει στην κανονική λειτουργία το απαραίτητο ρεύμα ελέγχου για επιπρόσθετους συνδρομητές DALI
- παράλληλη σύνδεση για μέγ. 4 ενεργά ποτενσιόμετρα DAL
- χωρίς παροχή τάσης στην παθητική λειτουργία, λειτουργεί το εξάρτημα σαν τάση DALI σαν μονάδα επέκτασης
- με πατητό διακόπτη on/off

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	Soft-lock
------------------------------------	-----------

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Μη κατάλληλο για συνδυασμό με άλλους αισθητήρες DALI ή κεντρικές μονάδες.
---------------------	---